



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín
ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ DIVIZE ZKUŠEBNICTVÍ

vystavuje

ATEST

č. 472108090

na vzorek:

**Studnařská pěna Den Braven, zelená a
zimní studnařská pěna Den Braven, zelená.**

zadavatele:

Den Braven Czech and Slovak a.s.
Úvalno 353, PSČ 793 91, Česká Republika
IČ: 26872072

Vyhodnocení stanovených parametrů:

Hodnocené technické parametry **výluhových zkoušek vyhovují** hygienickým požadavkům daným § 3 odst. 2 **Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody kladeným na výrobky určené k přímému trvalému styku** s pitnou vodou.

Hodnocené vzorky neovlivňují senzorké vlastnosti pitné vody.

Součástí atestu není posouzení výchozích surovin dle požadavků § 10 Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb.

Tento atest se vydává na základě dokumentů: Zkušební protokol akreditované laboratoře č. 472108090, ze dne 10.3.2015 a Atest č. 472105254, ze dne 21.5.2012. Oba dokumenty byly vydané Institutem pro testování a certifikaci a.s. Zlín.

Datum vystavení: 10. 03. 2015
Platnost atestu do: 31. 03. 2018



Ing. Jiří Samsoněk, Ph.D.
vedoucí zkušební laboratoře

Podmínky použití Atestu a související informace:

1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku námi zkoušenému.
2. Atest zůstává v platnosti, pokud nedojde ke změnám výrobní technologie, použitých materiálů a norem nebo příslušných předpisů, avšak nejdéle do data platnosti Atestu.